

گزارش نمونه برداری آنالیز کیفیت توان و بهره وری انرژی

صنایع غذایی بهپودر اصفهان

اردیبهشت ۱۴۰۱

مدت زمان پروژه ۱۵ روز

شرح پروژه

مدیریت توان مصرفی و بهینه سازی الگوی مصرف : شامل اندازه گیری در ۱۰ نقطه و آنالیز ورودی اصلی کارخانه با درنظر گرفتن قبوض برق در دوران اوج بار بهمراه ارائه راهکار و تهیه داکیومنت، جهت ارائه مدارک فنی لازم برای ساخت و تولید یک عدد تابلو بانک خازنی با ظرفیت ۵۷۵ کیلووار.